

Auftraggeber

Saint-Gobain Weber GmbH
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1

67059 Ludwigshafen

Kurzfassung zum Prüfzeugnis Nr.220007395-09-38 vom 05.11.2009

Betrifft: Prüfung des Fliesenklebers „**weber.xerm 847**“

Prüfgrundlage: DIN EN 12 004:2002-10 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Definition und Spezifikation“

DIN EN 1346:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der offenen Zeit“

DIN EN 1308:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung des Abrutschens“

DIN EN 12 003:2003-07 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der Scherfestigkeit von Reaktionsharzklebstoffen für innen und außen“

DIN EN 12002:2003-07 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mörtel und Fugen“

Untersuchungs- Ergebnis Der Fliesenkleber „**weber.xerm 847**“ hat alle Anforderungen der Klasse

R2 TE S2

nach DIN EN 12004:2002-10 erfüllt.

Dortmund, 21.09.2010

Hans Förster



Dipl.-Ing. Hans Förster
Oberregierungsrat